



Директор КЦСОН:
В.А. Буров

2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 17 от «01» июня 2017 г.

Челябинская область
Еткульский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта (объект здравоохранения, социальной защиты, культуры, административное учреждение, объект связи и информации, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, потребительского рынка и сферы услуг, правоохранительные органы, надзорные органы, судебные органы) нужное подчеркнуть

1.2. Адрес объекта: 456560 Россия, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 33

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м

- часть здания (на 1 этаже) - 149,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1957, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование: МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района Челябинской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456560, Россия Чел.обл. Еткульский р-он, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 33

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района Челябинской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 456560, Россия Чел.обл. Еткульский р-он, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) нужное подчеркнуть

2.2 Виды оказываемых услуг _____

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) нужное подчеркнуть

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) нужное подчеркнуть

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 25 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Движение рейсовым автобусом до остановки «Центр», далее пешком 300м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А»-доступность всех зон и помещений-универсальная, «Б»-доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ»-доступно условно, с дополнительной помощью сотрудников, «ВНД»-временно не доступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
Категории инвалидов: К – передвигающиеся на коляске, О – с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигаются с помощью трости, костылей, С – нарушение зрения, Г – нарушение слуха, У – умственно отсталые.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для всех категорий инвалидов. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организована ситуационная помощь на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ). Перед входом для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске установлен звонок для вызова персонала. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории перед зданием, и замены напольного покрытия внутри, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Содержание плановых работ: Установить таблички с указанием входа для всех категорий инвалидов. Установить тактильную плитку, контрастные полосы. Поручни внутри помещения (в коридоре). Таблички внутри здания с дублированием рельефными знаками и размещением рядом с дверью со стороны дверной ручки и закрепленные на высоте от 1,3 до 1,4м. Дублирование вывески перед входом.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР

2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7.	Все зоны и участки	ТСР

*Указывается: Н/н - не нуждается, ТР – текущий ремонт, КР – капитальный ремонт, ПСД – подготовка проектно-сметной документации, Стр – строительство, Рек – реконструкция, ТСР – индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, Орг – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации (ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И, ДУ-В, ДУ-И, ВНД*)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Финансирование. Объем руб. _____

Источник финансирования _____

Оценка результата исполнения программы, плана (ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И, ДУ-В, ДУ-И, ВНД*)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на муниципальной комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы, начальник управления
строительства и архитектуры администрации
Еткульского муниципального района



Е.В.Исаева

Секретарь рабочей группы, специалист МКУ «Служба
ЖКХ»



Е.В.Науменко

Члены рабочей группы:

Техник-инвентаризатор Еткульского филиала
«Обл.ЦТИ»




Л.Б.Фомкина

Старший инспектор управления строительства и
архитектуры администрации Еткульского
муниципального района



А.С.Каримов

Специалист МКУ «Служба ЖКХ»



Д.А.Зорин


Специалист по социальной работе МУ «Комплексный
Центр социального обслуживания населения» Еткульского
муниципального района Челябинской области



Л.В.Сычева

Согласовано:

Председатель Еткульского районного общества инвалидов



С.А.Заварухин

Представитель объекта социальной инфраструктуры
Директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» администрации Еткульского муниципального
района



В.А.Буров

№ 17 ОТ « 25 » 06 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

[illegible]

	т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5м. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50м, от входа в жилое здание – не далее 100м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 x 3,6 м. Идентификация символами доступности парковочных мест; Идентификация символами доступности зоны посадки пассажиров; На каждом этаже многоуровневой автостоянки должны быть установлены информационные мониторы, указатели, обозначающие путь движения к билетному автомату, лифту и др. Указатели специализированных парковочных мест следует размещать на въезде и на каждом изменении маршрута к специализированным парковочным местам.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ(К,О,С,Г,У)			

2. Входа (входов) в здание

[illegible]

		Следует применять дверные ручки,запоры,завдвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму,позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье;
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ(К,С,Г,У) ДЧ-И (О)			

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

[illegible]

	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет; Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, Могут предусматриваться при необходимости в следующих местах: Выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов.
--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И(К,О) ДУ(С,Г,У)			

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Да						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	С перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования							

П.Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О) ДУ(С,Г,У)			

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Да						
						К	Отсутствует досупная уборная кабина для МГН;	Теку щий ремонт
						СВ,К, С,Г	В кабине рядом с унитазом отсутствуют крючки для одежды;	Теку щий ремонт
						СВ,С	У дверей санитарно- бытовых помещений не предусмотрены специальные рельефные знаки;	Теку щий ремонт
						СВ,К, С,Г	В доступных кабинах не предусмотрены водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа;	Теку щий ремонт
						СВ,К, С,Г	Доступные кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации;	Теку щий ремонт

		Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели,срабатывающие при нажатии тревожной кнопки; Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз; Идентификация символами доступности мест в общих санузлах; Указатели направления,указывающие путь к ближайшему доступному элементу, могут предусматриваться при необходимости в следующих местах: Недоступные общественные уборные,душевые,ванные;
--	--	---

П. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В			

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да				СВ,К, С,Г	Системы средств информации и сигнализации об опасности, не предусматривают в комплексе визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги	Текущий ремонт
						СВ,К, С,Г	Отсутствует система двусторонней связи;	Текущий ремонт
						СВ,К, С	Визуальная информация отсутствует на контрастном фоне на высоте не ниже 1,5 м и не выше 4,5 м от уровня пола;	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Да				СВ,К, С	В вестибюлях общественных зданий не предусмотрена установка звуковых информаторов;	Текущий ремонт
						Г	Места для лиц с дефектами слуха размещены на расстоянии более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука;	Текущий ремонт

6.3	Тактильные средства	Нет						
	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенные для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и места получения услуги. Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной* (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 от уровня пола. В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная – схема движения). Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.						

П. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ(С,Г,У) ДЧ-И (К,О)			